

測定結果

2011/7/17 15:00

	温度	湿度	マップ	
室内	30℃	53%	やや暑い	天井 32℃～40℃、(温度むらがある)、床 30℃
間仕切り隣	33℃	43%	暑くて汗	手作り遮光カーテン、窓閉め
ベランダ	33.5℃	43%	暑くて汗	床 35℃
ベランダ外				屋根白：43℃、屋根茶色：54℃

天井の温度が下がったような気がする。天井の温度と床の温度差が大きいと快適な部屋だと言えない。明日から別の点検口からも断熱材を入れる。

2011/7/17 12:20

	温度	湿度	マップ	
室内	30℃	54%	やや暑い	天井 35℃ (1m2 ぐらいの温度は 40℃で温度むらがある)、天井裏屋根 57℃、天井裏板 40℃、天井裏換気扇：オン
間仕切り隣	32℃	48%	暑くて汗	手作り遮光カーテン、窓閉め
ベランダ	35℃	38%	暑くて汗	床、窓、壁は 38℃～39℃
ベランダ外				屋根白：56℃、屋根茶色：68℃

別の部屋：従来の部屋、ベランダと同じ温度のため測定しないことにした。

天井裏の裏板の温度が 40℃もあるため驚いて下げることにした。素人はできない作業であるが天井点検口から断熱材を入れることにチャレンジする。天井裏に断熱シート 3 種類を合計 2 畳分敷いた。

2011/7/16 15:00

	温度	湿度	マップ	
室内	29.4℃	47%	やや暑い	天井 34℃、床 28℃、 エアコン 29℃、扇風機：弱
間仕切り隣	33℃	36%	暑くて汗	手作り遮光カーテン、窓閉め
別の部屋	36℃	38%	暑くて汗	部屋内カーテンして窓開け
ベランダ	36.5℃	31%	暑くて汗	床、窓、壁は 38℃～39℃
ベランダ外				屋根白：50℃、屋根茶色：61℃

別の部屋：従来の部屋、ベランダと同じ温度。

間仕切り隣：ベランダより 3℃温度が低い。

室内：温度 29℃でも風があり快適な環境。

16:00 寒いのでエアコンを切る

18:00 室内 31.8℃になったので、設定温度 30℃でエアコンを入れる。湿度 55%。

扇風機は弱で、エアコンと向き合わせる。頭寒足熱にするため。

2011/7/14 14:45

	温度	湿度	マップ	
室内	26.9℃	48%	暑くない	エアコン
間仕切り隣	30℃	32%	やや暑い	手作り遮光カーテン、窓閉め
別の部屋	35℃	38%	暑くて汗	部屋内カーテンして窓開け
ベランダ	36.9℃	24%	暑くて汗	床、窓、壁は 38℃～39℃
ベランダ外				屋根白：52℃、屋根茶色：66℃

2011/7/12

15:30

	温度	湿度	マップ	
室内	27.5℃	52%	暑くない	エアコン
間仕切り隣	30.5℃	42%	やや暑い	手作り遮光カーテン、窓閉め
別の部屋	33℃	48%	暑くて汗	部屋内カーテンして窓開け
ベランダ	32.6℃	46%	暑くて汗	